



MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Comunicação Interna nº 47/2020

Águas Frias-SC, 02 de julho de 2020.

Venho por meio deste avaliar as amostras de Bloco intertravado e Meio fio apresentados por duas empresas ao Município de Águas Frias, em relação a Aquisição de Materiais Para Execução de Passeio Públicos – Registro de Preços Nº 20/2020.

IMAGENS:



Figura 1 - EMPRESA NSA



MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA



Figura 2 - EMPRESA NSA



Figura 3 - EMPRESA RDS



MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA



Figura 4 - EMPRESA RDS

MEIO FIO:

Com relação ao item Meio fio, está especificado comprimento de 80cm, sendo que as medidas apresentadas são:

Comprimento Meio Fio - RDS = 79cm

Comprimento Meio Fio - NSA = 56cm

Além disso, conforme orientação do prefeito, o aspecto do acabamento do paver deve ser do tipo liso, justificado pela forma de produção que deve ser em fôrma e não em mesa vibratória.



MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS ESTADO DE SANTA CATARINA

TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL):

O Registro de preços especifica blocos retangulares de 20x20cm, sendo que a Empresa NSA apresentou blocos de 20x10cm, não cumprindo o Edital.

Os demais itens diferem apenas com relação ao aspecto de acabamento liso, sendo esta a opção do Município.

Atenciosamente,

Fabiana Grando

Engenheira Civil CREA/SC 125595-6

Ao Setor de Licitações
Município de Águas Frias